

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmenetz Nord- und Südgelände Allgäu Airport

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Anlagenbetreibers
Airport Energie Management GmbH, Schlachthofstraße 61, 87700 Memmingen
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Datenbasis:

Planungsdaten

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

0

(§ 22 Absatz 2 GEG)

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

0,24

(§ 22 Absatz 3 GEG)

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

0 g/kWh

(Anlage 9 GEG)

gültig bis: 12.5.2028

ausgestellt am: 18.8.2023

von:

Dipl.-Ing. (FH) Sascha Fuchs
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-316

e-con
TGA-Ingenieure GmbH
info@econ-tga.com
www.econ-tga.com